

**Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской области
в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск,
г. Нижняя Тура
Тел/факс (343-44) 2-53-00 ул. Коммуны, 78,
г. Кушва, 624300 **Е-mail:**
mail_06@66.rosпотребнадzor.ru
ОГРН 1056603541565
ИНН/КПП 6670083677/662032001**

Руководителю
Управления образования Кушвинского
городского округа

Юр. адрес: 624300, Свердловская обл, Кушва г,
Красноармейская ул, строение 9а

**ПРЕДПИСАНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ В ПЕРИОД ПАВОДКА ДЕЙСТВЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ САНИТАРНО-
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ**

от 01.04.2021 года

№ 66-06-15/15-3097-2021

В соответствии с приказом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 30.03.2021г. №01-01-01-01/135, 02-01-01-01/115 «Об усилении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в период паводка 2021 года», территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Н.Тура, в связи с возможным возникновением в 2021 году чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем, с целью предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), во исполнение письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 02/4980-2021-27 от 16.03.2021 «Об усилении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в предпаводковый период и предоставлении информации», п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам.

ПРЕДПИСЫВАЮ :

Руководителю Управления образования Кушвинского городского округа:

1. Обеспечить работников и учащихся всех подведомственных организаций качественной питьевой водой, в том числе посредством оборудования на сетях водоснабжения УФ-облучателей проточного типа на вводе водопровода в здание
Срок- на период паводков;
2. Обеспечить проведение иммунизации лиц профессиональных групп риска всех подведомственных организаций против дизентерии Зонне и гепатита А
Срок-постоянно;
3. Своевременно информировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура о санитарно-эпидемиологической обстановке и возникновении аварийных ситуаций на объектах
Срок- постоянно;
4. Текст данного предписания довести до сведения руководителей всех подведомственных организаций
Срок- немедленно;
5. Представить данные о выполнении предписания в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура по адресу: г.Кушва, ул. Коммуны, 78 (тел/факс 8(34344)2-53-00, mail_06@66.rosпотребнадzor.ru) в виде:
 - Документов, подтверждающих наличие на всех объектах подведомственных организации УФ-облучателей проточного типа на вводе водопровода в здание;
 - Перечней сотрудников всех подведомственных организаций, относящихся к профессиональным группам риска в отношении дизентерии Зонне и гепатита А с документами, подтверждающими факт наличия иммунизации данных сотрудников против дизентерии Зонне и гепатита А.**В срок до 10.04.2021г.**


Одновременно разъясняю, что непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность по статье 19.7 КоАП РФ.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Руководителя Управления образования Кушвинского городского округа

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Начальник Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Качканар,
городе Кушва, городе Красноуральск,
городе Нижняя Тура



О.Б.Попова

должность лица, уполномоченного
осуществлять госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата